



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Колпинского района
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8, тел. 461-56-33

Предписание № 2-13-683/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга) ИНН 7817027108

Во исполнение распоряжения ОНД Колпинского района УНДПР Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу № 2-13-683 от 24 сентября 2015 года, ст. ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 26 по 28 октября 2015 г. инспектором ОНД Колпинского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Асташинной Юлией Александровной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д.31, литера А.

совместно с представителем ГБОУ СОШ № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Подвальный этаж, используемый со стороны пищеблока под хозяйственные помещения, не отделен противопожарной преградой от общей лестничной клетки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23 г	01.10.2016	
2.	Тамбурная дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания школы (спортив-	(п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический	01.04.2016	

	ный зал)	регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.2.6).		
3.	Тамбурная дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания школы (лестница №1)	(п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.2.6).	01.04.2016	
4.	Тамбурная дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания школы (лестница №2)	(п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.2.6).	01.04.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНД Колпинского района
УНДПР Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу



Ю.А. Асташина

« 28 » октября 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Иванов Иван Иванович № 1523
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

ИИ
(подпись)

28» 10 2015г.